

Rundsteuer-Kommandos, Sperrzeiten und RSE-Drahtbezeichnungen

Stand: 01. Januar 2023

Kdo.	Verbraucher	Mo - Fr		Sa & So		RSE-Drahtbezeichnung
		ein	aus	ein	aus	
6	Elektro-Speicherheizung Tag	06:00 12:30 19:00	07:30 17:30 22:00	06:00 12:30 19:00	07:30 17:30 22:00	42 (Einzelspeicher Tag) 52 (Zentralspeicher Tag 1/1) 55 (Zentralspeicher Tag 1/2)
7	Elektro-Speicherheizung Nacht	22:00	06:00	22:00	06:00	41 (Einzelspeicher Nacht) 51 (Zentralspeicher Nacht)
8	Strassenbeleuchtung HN (Halbnächtigt)	06:00	00:00	06:00	00:00	93
9	Strassenbeleuchtung GN (Ganznächtigt)	-	-	-	-	91
10	Tarif HT (Hochtarif)	07:00	21:00	07:00	21:00	2
11	Boiler A 4h 80-400l	01:27	05:12	01:27	05:12	21
15	Boiler A 4h/II 80-400l	12:30	11:00	-	-	26
20	Boiler B 4h/II 80-400l	02:59	07:00	02:59	07:00	22
16	Boiler B 4h/II 80-400l	12:30	11:00	-	-	27
17	Boiler 8h/III 500-1000l	23:14	07:00	23:14	07:00	23
14	Boiler 8h 400-1000l	12:30	11:00	-	-	28
19	WP-Heizung mit Speicher Elektro-Direktheizung Klimaanlage *)	12:30	11:00	-	-	35 (WP mit Speicher) 75 (Elektro-Direktheizung) 89 (Klimaanlage)

*) Spitzensperre ab >3.7kVA Anschlussleistung